



lapha.fi

Lapin hyvinvointialue
Lappi buresveadjinguovlu
Lappi pyreeestvaljeemkuávlu
Lappi pue'rrvääjjamvu'vdd

Lausunto

1 (2)

dnro LAPHA/

14.8.2024

Muonion kunta / Kunnanhallitus
kirjaamo@muonio.fi

Lausuntopyyntö 27.11.2023 (MUODno-2023-523)

Torassiepin ranta-asemakaavan suunnitelma

Muonion kunnanhallitus on pyytänyt Lapin pelastuslaitokselta lausuntoa Torassiepin ranta-asemakaavan suunnitelmasta. Pelastusviranomaisen on tutustunut kaava suunnitelmaan ja toteaa siihen liittyen seuraavaa.

Raskaiden pelastusajoneuvojen ajoreittien kantavuuden tulee olla vähintään 26 tn, kääntösäteen mutkissa vähintään 12,5 m, liittymien leveyden vähintään 5,5 m ja ajoväylien minimileveyden 3,5 m.

Liikennejärjestelyiden tulee mahdollistaa kaava-alueella olevien kohteiden mahdollisimman hyvä saavutettavuus myös pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla. Tämä tulee ottaa huomioon erityisesti suunniteltaessa katuja, joilla ei ole läpiajoa. Kaavoituksen yhteydessä tulee varmistaa, että alueelle suunniteltujen pistoteiden kääntöpaikkojen kääntösäteet ovat riittäviä myös raskaille pelastusajoneuvoille. Kääntöpaikoilla tulee huomioida myös auraukset ja lumen läjitys.

Päärakennus on sijoitettava tontille siten, että pelastuslaitoksen raskaalla ajoneuvokalustolla on mahdollista operoida vähintään rakennusten kolmelta sivulta.

Alueella tulee olla vesiasema / vedenottoaika. Pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin sammutusvesi-suunnitelmassa määritellyllä tavalla. Pelastuslaitos on laatinut sammutusvesisuunnitelman yhteistyössä alueen kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa.

Pelastusviranomaisen suosittelua sitovien rakennusalueen rajojen merkitsemistä vähintään neljän metrin etäisyydelle tonttien naapurin puoleisista rajoista, jotta Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 29 §:n mukainen 8 metrin etäisyysvaatimus täyttyisi. Mikäli rakennusten välinen sallittu etäisyys on pienempi kuin 8 metriä, tulee kaavamääräyksiin lisätä maininta asetuksen vaatimuksesta palon leviämisen rajoittamisesta.

Muilta osin pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa.

Topias Kangastie
Palomestari

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Tiedoksi

Toimistosihtööri Milla Mantere
milla.mantere@lapha.fi